

ATTESTATION DE MAINTIEN DE LA PERFORMANCE INITIALE EN REACTION AU FEU

N° RA23-0222

établie pour l'application du point 4 de l'annexe 4 de l'Arrêté du 21 novembre 2002 modifié

Validité du présent document : 1 an à compter du 11 septembre 2023

Seul le rapport électronique signé avec un certificat numérique valide fait foi en cas de litige. Ce rapport électronique est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. La reproduction de ce rapport électronique n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Le CSTB, agréé par le Ministère de l'Intérieur, agissant en tant que tierce partie indépendante, atteste le maintien de la performance initiale M1 des produits suivants :

Marques commerciales de la société ISOBOX ISOLATION :

Gamme Entrevous HOURDIBOX_ COFFRABOX
Gamme DECOBOX
Gamme DECOBOX 36 NEOPS

Nom du fabricant :

ISOBOX ISOLATION
Zone d'Activités
Rue Principale
68600 WOLFGANTZEN
FRANCE

Description :

Entrevous moulés à base de polystyrène expansé ignifugé.

Caractéristiques :

Epaisseurs nominales : 45 à 250 mm.
Masse volumique nominale : $18 \text{ kg/m}^3 \pm 15 \%$.
Coloris : blanc.

Rapport d'essai n° DSSF-23-20008 annexé

Fait à Champs-sur-Marne, le 27 novembre 2023

**La Cheffe du Pôle essais Réaction au Feu
Etudes et Essais Feu**